



СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г. Москва, ул. Крупской, д. 8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 857
Выдан

Акционерное общество «РУМО».

Адрес: 603073, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13, литер АВ, этаж/помещение 2/83.

Фактический адрес: 603073, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13, литер АВ,
этаж/помещение 2/83.

Телефон: +7(831) 215-18-15, e-mail: info@arumo.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Газопоршневые электростанции в контейнерном исполнении РУМО-702 с номинальной мощностью
1000кВт (РУНТ. 702.1000; РУНТ.70201.1000; РУНТ. 70202.1000),

выпускаемые по Групповым техническим условиям РУНТ.561912.001ТУ

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98,

(исполнение сейсмостойкости 7 баллов по шкале MSK-64).

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 181-22/09 от 20.09.2022 года, выданного Испытательным центром
электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп.
2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 21.09.2022

Срок действия сертификата: 20.09.2025

Руководитель органа
по сертификации



Родзивон Г.А.
(ФИО)


(подпись)

Санкт-Петербург